



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY **HK/W/0531/01/2009**
HYGIENIC CERTIFICATE **ORYGINAŁ**

Wyrób / product: **Generator dwutlenku chloru EuroClean OXCL - 01, 02, 03 z dozowaniem sterowanym przepływem**

Zawierający / containing: polipropylen, PVC

Przeznaczony do / destined: montażu w obiegach wodnych w celu dezynfekcji zimnej wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej, wody przemysłowej oraz ścieków

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urządzenie wyłącznie do profesjonalnej obsługi.

Do urządzenia należy dołączyć informację, dotyczącą sposobu eksploatacji. Stężenie dwutlenku chloru w wodzie przeznaczonej do spożycia bezpośrednio po jego dozowaniu nie może przekraczać 0,4 mg/l. W budynkach, w których zastosowano urządzenie, należy kontrolować stężenie chloranów i chlorynów w wodzie przeznaczonej do spożycia nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Założony w 1918 r

Wytwórca / producer:

EuroClean s.r.o.
16000 Praga 6
Podbabska 17, Republika Czeska

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

EuroClean Polska Sp. z o.o.
30-132 Kraków
ul. F. Szlachetowskiego 7b/3



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2014-06-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2014-06-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 czerwca 2009

The date of issue of the certificate: 19th June 2009

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej
z up. Garbors.
dr Bożena Kroguńska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Pociasny